

EXTRACTO
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CAUCE
CANAL LO CAMPINO
COMUNA DE QUILICURA
REGIÓN METROPOLITANA

SEÑOR DIRECTOR REGIONAL REGION METROPOLITANA
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

INMOBILIARIA Y COMERCIAL QUILICURA LTDA., RUT N° 78.983.260-9, con domicilio para estos efectos en Avenida Presidente Riesco 5561, piso 8, comuna de Las Condes, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 171 del Código de Aguas, solicita al Sr. Director General de Aguas la aprobación del Proyecto “PROYECTO DE ABOVEDAMIENTO Y DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR PEDRO RIVEROS, COMUNA DE QUILICURA, REGION METROPOLITANA”, conforme los antecedentes que a continuación se exponen:

El presente proyecto corresponde a la extensión del colector Pedro Riveros, en un tramo de 360 metros y la materialización de tres descargas de aguas lluvias que requiere el loteo El Alba 5 Proyecto “Condominio Parcela 2 Hijuela 6 Fundo Lo Campino”, en la comuna de Quilicura. La obra consiste en abovedar un tramo del colector Pedro Riveros en el tramo colindante al proyecto de urbanización, dando continuidad al tramo entubado anteriormente. El tramo a modificar corresponde a un canal abierto sin revestir.

Además, como parte de las obras que se someten a aprobación, está la evacuación de las aguas lluvias generadas por el nuevo loteo, la que serán vaciadas al colector mediante tres descargas

Administrativamente, el proyecto, obras y cauce a intervenir se ubican en la comuna de Quilicura, provincia de Santiago, Región Metropolitana, en los puntos determinados por las

DERECHOS DE AGUA

coordenadas UTM (metros), Datum WGS 84, Huso 19, que a continuación se detallan: Inicio Abovedamiento Norte: 6.305.527, Este: 339.273; Fin Abovedamiento Norte 6.305.780, Este 339.010.

Por otro lado, la ubicación Descargas de Aguas Lluvias a Colector Pedro Riveros se realizará en los puntos determinados por las coordenadas UTM (metros), Datum WGS 84, Huso 19: Descarga N°1 Norte 6.305.527, Este 339.273; Descarga N°2 Norte 6.305.643, Este 339.150; Descarga N°3 Norte 6.305.777, Este 339.012.

El Caudal de Descargas de Aguas Lluvias al Colector Pedro Riveros son: Descarga N° 1, Área Drenada há 3,1, Caudal l/s 85, Diámetro mm 375; Descarga N° 2, Área Drenada há 3,2, Caudal l/s 89, Diámetro mm 375; Descarga N° 3, Área Drenada há 1,0, Caudal l/s 33, Diámetro mm 375. Total Caudal l/s 207.

Mayores detalles se aportan en la memoria del proyecto y anexos que se acompañan a esta solicitud, elaborados por Kral Consultores.

AVISOS LEGALES
cooperativa.cl

El enlace permanente para este aviso es: <http://legales.cooperativa.cl/?p=50053>
Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este.