

SOLICITUD DE ATRAVIESO SOTERRADO DE CAUCE NATURAL ESTERO LO CAÑA

EXTRACTO

La Empresa **AGUAS ANDINAS S.A.**, RUT N° **61.808.000-5**, representada por doña **Marta Colet Gonzalo** Cédula de identidad N° 22.390.117-4, con domicilio en calle Avda. Presidente Balmaceda N°1398, comuna de Santiago, viene a informar que a raíz del estudio “Estanque Lo Cañas Alto, Comuna de La Florida”, el proyecto considera la construcción de un estanque semienterrado de 2.000 m³ en terreno de servidumbre ubicado al costado sur del Estero Lo Cañas. A partir de este estanque se abastecerán, de forma gravitacional, los sectores ubicados al costado norte del mismo Estero (sector delimitado por las calles Rojas Magallanes, Las Chilcas Sur, Las Tinajas y Santa Sofía). Debido a esto, se hace necesario atravesar dicho cauce de manera soterrada, considerando la instalación de 3 ductos hidráulicos y un banco de ductos eléctricos. Los ductos hidráulicos, a su vez, consideran tuberías de acero para la alimentadora, impulsión y desagüe; cuyos diámetros son: 500, 350 y 300 correspondientemente. Para el caso del desagüe indicado, cuya función es la de descargar las limpiezas del estanque (lavado de losa de fondo y posibles rebases), todas de carácter eventual, se proyecta una descarga directa al estero, con las protecciones correspondientes en la boca de descarga.

El atraveso y la descarga de desagüe se localizan en las siguientes coordenadas N: 6.288.300,92 y E: 357.575,75 y N: 6.288.305,41 y E: 357.580,15 respectivamente (DATOS GEODÉSICOS: COORDENADAS UTM, DATUM WGS-84)

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la Dirección Regional de Aguas, Bombero Salas N°1351, Santiago, quienes disponen de 30 días a contar de hoy para formular observaciones.

El enlace permanente para este aviso en nuestro sitio es: <http://legales.cooperativa.cl/?p=125779>
Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este.